

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Dla czujników NET-Ex w wykonaniu 3G

Producent wyrobów objętych niniejszą deklaracją:	JBK FHU Bogusław Kliś 39-120 Sędziszów Młp. Piaskowa 52 Polska
Data:	27 lipca 2020 r.
Grupa produktów:	Detektory gazów serii NET-Ex
Wykonanie:	3G
Ilość
Numery seryjne


Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione produkty:

NET-Ex-Std-3G-[...]

są zgodne z przepisami następujących norm oraz z następującymi dyrektywami:

Dyrektywy:

2014/34/UE	Dyrektywa ATEX
Oznaczenie urządzenia	Certyfikat badania typu UE
 II 3G Ex db IIC T5/T6 Gb T6:-40°C<Ta<+55°C T5:-40°C<Ta<+60°C	Nr OBAC 20 ATEX 0036X Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.

2014/30/UE	Dyrektywa EMC
2011/65/UE	Dyrektywa ROHS

Standardy:

PN-EN IEC 60079-0:2018-09 PN-EN 60079-1:2014-12	Standardy bezpieczeństwa	Aparatura elektryczna do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych
EN 50270:2015	Standardy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)	Aparatura elektryczna do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu

Bogusław Kliś
Właściciel