



## CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent wyrobów objętych niniejszą deklaracją:	JBK FHU Bogusław Kliś 39-120 Sędziszów Młp. Piaskowa 52
Data:	5 lutego 2020 r.
Grupa produktów:	Detektory gazów serii JB-M6K, wykonanie IP65

Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione produkty są zgodne z przepisami następujących norm oraz z następującymi dyrektywami:

Nr katalogowy	EMC	LVD	ATEX	Klasyfikacja ATEX	Oznaczenie ATEX	Temperatura pracy
Seria detektorów JB-M6K	Tak	Tak	Tak	 II 3G	 Ex ic IIB T3 Gc	-20 / + 50°C

Dyrektywy:

2014/30/UE	EU EMC Dyrektywa
2014/35/UE	Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)
2014/34/UE	Dyrektywa Atex
2011/65/UE	Dyrektywa ROHS

Standardy:

EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2011	Standardy bezpieczeństwa	Aparatura elektryczna do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych
EN 50270:2015	Standardy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)	Aparatura elektryczna do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu

**JBK F.H.U.**  
**Bogusław Kliś**

39-120 Sędziszów Małopolski, ul. Piaskowa 52  
NIP 8191226557 REGON 180042852  
tel. +48 17 7466530 jbk@jbk.com.pl

Bogusław Kliś  
Właściciel

