



CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI

| | |
|--|--|
| Producent wyrobów objętych niniejszą deklaracją: | JBK FHU Bogusław Kliś 39-120 Sędziszów Młp. Piaskowa 52 |
| Data: | 5 lutego 2021 r. |
| Grupa produktów: | Detektory gazów serii JB-M1A, wykonanie IP65 |

Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione produkty są zgodne z przepisami następujących norm oraz z następującymi dyrektywami:

| Nr katalogowy | EMC | LVD | ATEX | Klasyfikacja ATEX | Oznaczenie ATEX | Temperatura pracy |
|-------------------------|-----|-----|------|---|---|-------------------|
| Seria detektorów JB-M1A | Tak | Tak | Tak |  II 3G |  Ex ic IIB T3 Gc | -20 / + 50°C |

Dyrektywy:

| | |
|------------|---------------------------------|
| 2014/30/UE | EU EMC Dyrektywa |
| 2014/35/UE | Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) |
| 2014/34/UE | Dyrektywa Atex |
| 2011/65/UE | Dyrektywa ROHS |

Standardy:

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2011 | Standardy bezpieczeństwa | Aparatura elektryczna do stosowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych |
| EN 50270:2015 | Standardy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) | Aparatura elektryczna do wykrywania i pomiaru gazów palnych, gazów toksycznych lub tlenu |

Bogusław Kliś
Właściciel

